

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR. 156/14
przyłącza wodociągowego

Data: 09.06.2014

Adres nieruchomości: Łódź ul. Morelowa 15a działka numer 435

Podłączono do wodociągu miejskiego ø: 150 z rur: ŻEL w ul. Morelowa

Nr archiwalny: A-41138 Nr inwentarzowy:

I. DANE TECHNICZNE

Kształtka nawiertna ø: 150/40

Przewód połączenia ø: 40/32 z rur PEHD mb 9,70

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo

Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: kanalizacja sanitarna

Wodomierz ø: 20 zlokalizowany pomieszczenie gospodarcze - kotłownia

Data wykonania przyłącza: 06/06/2014

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: dż ul. Solna 11/13/15 m 19

MIRAMEX s.c.

Odbiorca usług: j.w.

Robert Chądziński, Jarosław Martyn
92-020 Andrzejski
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 66, REGON: 100464305
WWW.MIRAMEX.PL
TEL: 602-279-222

Wykonawca: MIRAMEX s.c.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu 06/06/2014 sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od wykonania włączenia i montażu wodomierza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminie może być podstawą do dokonania przez ZWiK Sp. z o.o. odcięcia przyłącza wodociągowego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego odcięcia poniesione przez ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką w obecności Inwestora i Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr. 912/2014..

Uwagi:

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenie przez ZWiK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

* niepotrzebne skreślić

ODEBRAŁEM
[Signature]

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data.....
przyłącza kanalizacyjnego

Adres nieruchomości: **Łódź Morełowa 15a działka 435**
Podłączono do kanału miejskiego ø: **400** w ul. **Morełowa**
Nr archiwalny: **A-41138**

I. DANE TECHNICZNE

Długość istniejącego sięgacza: Nr archiwalny kanału: **209-794**
Przyłącze kanalizacji: sanitarnej ø: **160** z rur **PVC** mb **6,95**
deszczowej ø: z rur mb
ogólnospławnej ø: z rur mb
Sposób włączenia: istniejący trójnik, studnia rewizyjna, wpust lub trójnik oprawiony przez ZWiK Sp. z o.o.,
odkorkowanie sięgacza*.
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **powierzchniowo**
Data wykonania przyłącza: **06/06/2014**

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: **j.w.**
Odbiorca usług: **MIRAMEX s.c.**
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.**
Inspektor ZWiK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **06/06/2014** sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.
Uwagi:

MIRAMEX s.c.
Robert Chodula, Jarosław Marjański
32-200-100-100 sp. z o.o.
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 88 REGON: 140464305
www.miramex.eu
Tel. 602-279-222

Umowę o odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Przyłącza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminach może być podstawą do dokonania przez ZWiK Sp. z o.o. zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie odpływu ścieków z zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego zamknięcia poniesione przez ZWiK Sp. z o.o.

Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia: **06/06/2014**

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. **Jacek Kowalski**
Inspektor ZWiK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie/nie zgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr..... **912/2014**
Uwagi:

MIRAMEX s.c.
Jarosław Marjański, Andrzej Pol
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 88 REGON: 140464305
www.miramex.eu
Tel. 602-279-222

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. **Jacek Kowalski**
Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWiK Sp. z o.o. usług serwisowych
Uwagi:

MIRAMEX s.c.
Jarosław Marjański, Andrzej Pol
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 88 REGON: 140464305
www.miramex.eu
Tel. 602-279-222

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. **Jacek Kowalski**
Uwagi:

MIRAMEX s.c.
Jarosław Marjański, Andrzej Pol
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 88 REGON: 140464305
www.miramex.eu
Tel. 602-279-222

* niepotrzebnie skreślić

ODBIORCA **Jacek Kowalski**