

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data.....
przyłącza wodociągowego

Adres nieruchomości: **Łódź ul. Wagonowa 14**
Podłączono do wodociągu miejskiego ø: **160** z rur: **PEHD** w ul. **Wagonowa**
Nr archiwalny: **A-37136** Nr inwentarzowy:

I. DANE TECHNICZNE

Kształtka nawiertna ø: **160/40**
Przewód podłączenia ø: **40/32** z rur: **PEHD** mb **4,91**
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **powierzchniowo**
Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: **przyłącze kanalizacji sanitarnej**
Wodomierz ø: **20** zlokalizowany: **studzienka wodomierzowa**
Data wykonania przyłącza: **06/08/2014**

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: **IRAMEX s.c.**
Odbiorca usług: **j.w.**
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.**

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **06/08/2014** sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od wykonania włączenia i montażu wodomierza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminie może być podstawą do dokonania przez ZWIK Sp. z o.o. odcięcia przyłącza wodociągowego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego odcięcia poniesione przez ZWIK Sp. z o.o.

inspektor ZWIK Sp. z o.o.
Tadeusz Leduchowski

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką w obecności Inwestora i Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr. **ZDT.KOTZ.4122.1868.2014**

Uwagi:

inspektor Nadzoru ZWIK Sp. z o.o.

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWIK Sp. z o.o. usług serwisowych

inspektor Nadzoru ZWIK Sp. z o.o.

Tadeusz Leduchowski
niepotrzebne skreślić

OTRZYMAŁEM
Gotkiem

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR 131/14 Data 06.08.2014
przyłącza kanalizacyjnego

Adres nieruchomości: Łódź Wagonowa 14
Podłączono do kanału miejskiego ø: 200 w ul. Wagonowa
Nr archiwalny: A-37136

I. DANE TECHNICZNE

Długość istniejącego sięgacza: 2,44 Nr archiwalny kanału: 209-1666
Przyłącze kanalizacji: sanitarnej ø: 150 z rur KAM mb 4,95
deszczowej ø: z rur mb
ogólnospławnej ø: z rur mb

Sposób włączenia: istniejący trójnik, studnia rewizyjna, wpust lub trójnik oprawiony przez ZWIK Sp. z o.o.,
odkorkowanie sięgacza*: wykonął wykonawca

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo
Data wykonania przyłącza: 06/08/2014

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: Łódź ul. Wagonowa 14 MIRAMEX s.c.
Odbiorca usług: j.w.
Wykonawca: MIRAMEX s.c.

MIRAMEX s.c.
Jarosław Marzec
92-020 Andrespol
Włocławska 14A
80-001 Włocławek
NIP: 726 265 00 86, REGON: 14084305
www.miramex.eu
tel. 71 726 26 50

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu 06/08/2014 sprawdzenia przyłącza
przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od podpisania Protokołu Odbioru
Technicznego Przyłącza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminach może być podstawą
do dokonania przez ZWIK Sp. z o.o. zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego (zgodnie z art. 8 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie odpływu
ścieków z zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego
zamknięcia poniesione przez ZWIK Sp. z o.o.

Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia: 06.08.2014
Inspektor Nadzoru ZWIK Sp. z o.o. Tadeusz J. Duchowski
Inspektor ZWIK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

MIRAMEX s.c.
Robert Chudoba, Jarosław Marzec
Włocławska 14A
80-001 Włocławek
NIP: 726 265 00 86, REGON: 14084305
www.miramex.eu
tel. 71 726 26 50

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie/nie zgodnie* z
projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr..... ZDT.KOTZ.4122.1868.2014

Uwagi:

Inspektor Nadzoru ZWIK Sp. z o.o. Tadeusz J. Duchowski
Inspektor ZWIK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

MIRAMEX s.c.
Robert Chudoba, Jarosław Marzec
Włocławska 14A
80-001 Włocławek
NIP: 726 265 00 86, REGON: 14084305
www.miramex.eu
tel. 71 726 26 50

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWIK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor Nadzoru ZWIK Sp. z o.o. Tadeusz J. Duchowski
Inspektor ZWIK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

MIRAMEX s.c.
Robert Chudoba, Jarosław Marzec
Włocławska 14A
80-001 Włocławek
NIP: 726 265 00 86, REGON: 14084305
www.miramex.eu
tel. 71 726 26 50

*niepotrzebne skreślić
OTRYMAŁEM
Goska