

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data.....  
przyłącza kanalizacyjnego

Adres nieruchomości: **Łódź Polna 14/16**  
Podłączono do kanału miejskiego ø: **J.XI. 1,60 x 2,40 Polna**  
Nr archiwalny: **A-34151**

I. DANE TECHNICZNE

Długość istniejącego sięgacza: ..... Nr archiwalny kanału: **203-339**  
Przyłącze kanalizacji: sanitarnej ø: **160** z rur **PVC** mb **21,06**  
deszczowej ø: ..... z rur ..... mb .....  
ogólnospławnej ø: ..... z rur ..... mb .....

Sposób włączenia: istniejący trójnik, studnia rewizyjna, wpust lub trójnik oprawiony przez ZWIK Sp. z o.o.  
odkorkowanie sięgacza\*.

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **powierzchniowo**

Data wykonania przyłącza: **30/10/2014**

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: **Inter-Lumen Sp. j. Grzegorz Dobrosiński Łódź ul. Wrocławska 2** [www.LodzkaWoda.pl](http://www.LodzkaWoda.pl)  
Odbiorca usług: **J.w. MIRAMEX s.c.**  
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.** 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP: 728-268-00-66 REGON 100464305  
tel: 602 279 222

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **29/10/2014** **sprawdzenia przyłącza**  
przed zasypaniem.

Uwagi: .....

Umowę o odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Przyłącza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminach może być podstawą do dokonania przez ZWIK Sp. z o.o. zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie odpływu ścieków z zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego zamknięcia poniesione przez ZWIK Sp. z o.o.

Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia: **odbioru** [www.LodzkaWoda.pl](http://www.LodzkaWoda.pl)

**Inspektor Nadzoru**  
**ZWIK Sp. z o.o.**  
**Wojciech Kowalski**

Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

**MIRAMEX s.c.**  
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłączy kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie/nie zgodnie\* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr..... **2371.2014**.....

Uwagi: .....

**Inspektor Nadzoru**  
**ZWIK Sp. z o.o.**  
**Wojciech Kowalski**

Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

[www.LodzkaWoda.pl](http://www.LodzkaWoda.pl)

**MIRAMEX s.c.**  
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłączy może/nie może\* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWIK Sp. z o.o. usług serwisowych [biuro@miramex.eu](mailto:biuro@miramex.eu)

**Inspektor Nadzoru**  
**ZWIK Sp. z o.o.**  
**Wojciech Kowalski**

Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

[www.LodzkaWoda.pl](http://www.LodzkaWoda.pl)

**MIRAMEX s.c.**  
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

[biuro@miramex.eu](mailto:biuro@miramex.eu)

\* niepotrzebne skreślić

*otrymatem oryginał  
Dobrosiński*



PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data:.....  
przyłącza wodociągowego

Adres nieruchomości: **Łódź ul. Polna 14/16**  
Podłączono do wodociągu miejskiego ø: **150** z rur... **AC** ..... w ul. **Polna**  
Nr archiwalny: **A-34151** ..... Nr inwentarzowy: .....

**I. DANE TECHNICZNE**

Kształtka nawiertna ø: **150/63**  
Przewód podłączenia ø: **63/50** z rur... **PEHD** ..... mb **15,04**  
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **powierzchniowo**  
Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: **kanalizacja sanitarna**  
Wodomierz ø: **20** ..... zlokalizowany **studzienka wodomierzowa**  
Data wykonania przyłącza: **29/10/2014**

**II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY**

Inwestor: **Inter-Lumen Sp.j. Grzegorz Dobrosiński Łódź ul. Wrocławska 2**  
Odbiorca usług: **j.w. MIRAMEX s.c.**  
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.** 95-020 Wiśniowa Góra; ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
tel. 602 279 222  
Inspektor ZWIK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **29/10/2014** sprawdzenia przyłącza  
Uwagi: .....

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od wykonania włączenia i montażu wodomierza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminie może być podstawą do dokonania przez ZWIK Sp. z o.o. odcięcia przyłącza wodociągowego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego odcięcia profesjonalnie przez ZWIK Sp. z o.o.  
Inspektor ZWIK Sp. z o.o. **Janek Kowalski**  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką w obecności Inwestora i Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie/niezgodnie\* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr. **2374.2014**

Uwagi: .....

Inspektor Nadzoru  
ZWIK Sp. z o.o.  
**Janek Kowalski**  
Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

**www.LodzkaWoda.pl**  
**MIRAMEX s.c.**  
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może\* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWIK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor Nadzoru  
ZWIK Sp. z o.o.  
**Janek Kowalski**  
Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

**www.LodzkaWoda.pl**  
**MIRAMEX s.c.**  
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A  
NIP 728-268-00-66 REGON 100464305  
Inwestor lub upoważniony przedstawiciel  
tel. 602 279 222

\* niepotrzebne skreślić

otrzymałem oryginał  
Dobrosiński

**biuro@miramex.eu**